TRANSFORMATOARE DE MĂSURĂ DE EXTERIOR

Transformatoare de curent tip suport de exterior (import Cehia) cu aprobare de model şi verificare metrologică România

Caracteristici	
Tensiune de izolaţie	24 kV
Tensiune de încercare la 50 Hz	50 kV
Tensiune de încercare la impuls	125 kv
Curent primar nominal	5-600 A
Curent secundar nominal	5 (1) A
Frecvenţă nominală	50 Hz
Putere	5-60 VA
Clasă de precizie	0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1, 3, 5P, 10P
Greutate	30 kg
Aprobare	TCM 212/08-4640

CTO 15



Caracteristici	
Tensiune de izolaţie	36 kV
Tensiune de încercare la 50 Hz	70 kV
Tensiune de încercare la impuls	170 kv
Curent primar nominal	5-1250 A
Curent secundar nominal	5 (1) A
Frecvenţă nominală	50 Hz
Putere	5-60 VA
Clasă de precizie	0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1, 3, 5P, 10P
Greutate	62 kg
Aprobare	TCM212/99-3179

CTSO 38



Transformatoarele de măsură de curent de exterior au aprobare de model şi verificare metrologică şi se pot utiliza pentru decontarea energiei.

Transformatoare de tensiune tip suport de exterior (import Cehia) cu aprobare de model şi verificare metrologică România

Caracteristici	
Tensiune de izolaţie	3,6-36 kV
Tensiune de încercare la 50 Hz	10-70 kV
Tensiune de încercare la impuls	40-170 kv
Tensiune primară nominală	3000/√3-35000/√3
Tensiune secundară nominală	100/√3, 110/√3, 120/√3 V
Tensiune secundară auxiliară	100/3, 110/3, 120/3 V
Frecvenţă nominală	50 Hz
Putere	2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150 VA
Clasă de precizie	0.2, 0.5, 1, 3P, 6P
Greutate	49 kg
Aprobare	TCM 212/05-4239

VTO 38



Caracteristici	
Tensiune de izolaţie	3,6-24 kV
Tensiune de încercare la 50 Hz	10-50 kV
Tensiune de încercare la impuls	40-125 kv
Tensiune primară nominală	3000-22000 V
Tensiune secundară nominală	100, 110, 120 V
Frecvenţă nominală	50 Hz
Putere	2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150 VA
Clasă de precizie	0.2, 0.5, 1, 3P, 6P
Greutate	49 kg
Aprobare	TCM 212/02-3636

VPT 25



Transformatoarele de măsură de tensiune de exterior au aprobare de model şi verificare metrologică şi se pot utiliza pentru decontarea energiei.